

Kontrollplan PBL Tillbyggnad fritidshus

1(1)

Fastighetsbeteckning:	Referensnummer:			
Ärendebeskrivning:				
Kontroller utförs av				
Byggherre (B)	Sakkunnig (S)			
Kontrollen avser	Vem	Kontrolleras mot	Datum/signatur	Anmärkning
Lägeskontroll - utstakning av byggnadens läge (höjdled, sidled)	B	Mätning mot bygglovsritning		
Bärförmåga, stadga och beständighet - Kontroll av markförhållanden		EKS		Provgrop
Dimensionering - grundkonstruktion - stomme	S	EKS		Beakta snö och vindbelastningar
Grundläggning - isolering (av grund och mot tjäle) - dräneringslager < 150 mm - packning		Utfört enligt grundritning		
Dräneringsledning - läge (under dränerande och kapillär brytande lager) - lutning (1:200 d.v.s. 5 mm per meter) - geotextil lagd kring rör	B	BBR 6:643		
Stomme - mottagningskontroll - infästningar - fuktmätning (stickprov syll och väggregel, fuktkvot < 16%) - sylltätning		Leverantörens anvisningar EKS Konstruktionsritning		
Brandkydd - brandvarnare ska finnas på varje våningsplan - imkanal, brandklass EI15 - avskiljning i brandklass EI30 mot annan byggnad	B	BBR 5:5332 BBR 5:611		
Hygien, hälsa och miljö - till- och frånluft - grundplatta/krypgrund, golv, väggar och takkonstruktioner är utförda med betryggande säkerhet mot fukt		BBR 6:25 BBR 6:5		
Vädskydd under byggtiden - byggnad - materialupplag	B	BBR 6:51		
Dagvatten (avledning) - marklutning 1:20, närmaste 3 m - regnvattensystem	B	BBR 6:532		
Säkerhet - taksäkerhet (snörasskydd) - barnsäkerhet - glasparti med bröstning < 600 mm utfört med säkerhetsglas	B	BBR 8		
Utfört enligt beviljat bygglov	B	Beviljat bygglov		
Underskrift byggherren				
Härmed intygas att kontrollpunkterna har utförts och att samtliga krav har uppfyllts				
Datum	Namnunderskrift		Namnförtydligande	