

Kontrollplan PBL

Värmepanna

Fastighetsbeteckning:	Referensnummer, diarienummer:			
Ärendebeskrivning:				
Kontroller utförs av				
Byggherre/sökanden (B) Namn:				
Ansvarig skorstensfejarmästare eller sakkunnig sotare (S) Namn:				
Kontrollen avser	Vem	Kontrolleras mot	Datum/signatur	Anmärkning
Bärande konstruktion - kontroll har gjorts att golv har nog med bärlighet för placering av värmepannan.	B	Visuellt, K-ritning, leverantörens anvisningar BFS 2011:26, EKS		
Brandskydd - värmepanna och rökkanal är anordnade med betryggande säkerhet mot antändning av närliggande byggnadsdelar och fast inredning - rökkanal ska ha en sådan höjd att risk för brand inte uppstår, skorsten ska mynna minst 1 meter över taktäckning beroende på taklutning - taktäckning utformas så att antändning försvåras - eldstadsplan finns - brandvarnare finns monterad på varje våningsplan - värmepanna och rökkanal är åtkomliga för rensning - monteringsanvisningar för värmepanna och rökkanal har följts - pannrum utförs som egen brandcell, avskiljs i EI30 - värmepannan har försetts med minst två, av varandra oberoende system för skydd mot brandspridning bakåt genom pannan till bränsleförrådet	B	BBR 5:4 BBR 5:249		
Hygien, hälsa och miljö - rökkanalen har tillräcklig höjd för att få en god skorstensverkan och för att förhindra att olägenheter uppstår i byggnaden eller i byggnadens omgivning - värmepannan är miljögodkänd - avstånd och höjdförhållanden till fönster och luftintag har beaktats - tillräcklig luftomsättning ska finnas (hänsyn till värmepannans förbränningsluft samt övrig ventilation)	B	BBR 6:7		
Säkerhet vid användning - Tillträdes- och skyddsanordningar är monterade och utförda med godkända infästningar. - provning av värmepannans säkerhetsutrustning - samtliga produkter är CE-märkta	B	BBR 8:24		
Drift och skötselinstruktioner - finns sparade för samtliga installationer.	B	BBR 2:5		
Sakkunnighetsintyg - intyg om godkänd täthetsprovning av rökkanal utförd av skorstensfejarmästare eller person med motsvarande utbildning som godtas som sakkunnig - värmepannans anslutning mot befintligt värmesystem har utförts av behörig installatör	B	Byggherre har kontaktat skorstensfejarmästaren eller sakkunnig sotare för besiktning, och besiktning är utförd med godkänt resultat		Eldning får inte påbörjas utan ett slutbesked från myndighetsnämnden
Obs! Kom ihåg att signera varje kontrollpunkt				
* kan du som byggherre själv inte avgöra om kontrollpunkterna uppfylls måste du ta hjälp av installatören eller skorstensfejarmästaren.				
* slutbesked kan utfärdas när godkänt sakkunnighetsintyg och ifyllt kontrollplan PBL lämnas in till Myndighetsnämnden.				
* boverkets byggregler (BBR 24) är gällande byggregler				