

Kontrollplan PBL Carport

1(1)

Fastighetsbeteckning:	Referensnummer:			
Ärendebeskrivning:				
Kontroller utförs av				
Byggherre (B)		Sakkunnig (S)		
Kontrollen avser	Vem	Kontrolleras mot	Datum/ signatur	Anmärkning
Lägeskontroll - utstakning av byggnadens läge (höjdled, sidled)	B	Mätning mot bygglovsritning		
Bärförmåga, stadga och beständighet - Kontroll av markförhållanden				Provgrop
Dimensionering - grundkonstruktion - stomme	S	EKS		Beakta snö och vindbelastningar
Grundläggning - isolering (av grund och mot tjäle) - dräneringslager < 150 mm - packning		Utfört enligt grundritning		
Dräneringsledning - läge (under dränerande och kapillär brytande lager) - lutning (1:200 d.v.s. 5 mm per meter) - geotextil lagd kring rör	B	BBR 6:643		Vid behov
Stomme - mottagningskontroll - infästningar		Leverantörens anvisningar EKS Konstruktionsritning		
Väderskydd under byggtiden - byggnad - materialupplag	B	BBR 6:51		
Dagvatten (avledning) - marklutning 1:20, närmaste 3 m - regnvattensystem	B	BBR 6:532		
Utfört enligt beviljat bygglov	B	Beviljat bygglov		
Underskrift byggherren				
Härmed intygas att kontrollpunkterna har utförts och att samtliga krav har uppfyllts				
Datum	Namnunderskrift		Namnförtydligande	