



Handläggare
Madelene Andersson

**VITTJÅKK AVLOPPSANLÄGGNING
CAMPINGEN
FRITIDSENHETEN
Att: Katarina Landstedt**

Direktval
0960-165 30

Föreläggande om att inkomma med åtgärdsplan för avloppsanläggning på fastigheten ARVIDSJAUR 1:1

Ärendebeskrivning

Vid miljö- och byggenhetens inspektion på fastigheten ARVIDSJAUR 1:1 den 2017-11-22 konstaterades att avloppsanläggningen inte uppfyller de krav som ställs i miljöbalken.

Vid inspektionen framkom att anläggningen som får från campingens servicehus består av en trekammarbrunn i betong. Vid inspektionstillfället kunde man inte se någon efterföljande rening och ingen fördelningsbrunn kunde hittas. I trekammarbrunnen kunde man se att en större mängd slam finns i sista kammaren (se bifogade bilder), detta tyder på att den har varit överbelastad vid något tillfälle och reningen fungerar inte.

Miljökontorets bedömning

Miljö- och byggenheten bedömer att avloppsanläggningen på fastigheten ARVIDSJAUR 1:1 inte uppfyller de krav som ställs i miljöbalken. Enligt miljöbalken ska avloppsvatten ha genomgått längre gående rening än slamavskiljning innan utsläpp.

Utsläpp av orenat avloppsvatten kan påverka sjöar, vattendrag och grundvattnen. De kan förorena vattentäkter och ge upphov till dålig lukt. Utsläppen kan också påverka badvatten, fiske och bidra till övergödning av sjöar och vattendrag.

I slamavskiljaren fastnar grövre partiklar i avloppsvattnet så att efterföljande reningssteg inte sätter igen. Eftersom föroreningarna till stor del är lösta i avloppsvattnet innebär avskiljningen av grövre partiklar endast att en mycket liten del av föroreningarna avlägsnas i slamavskiljaren. Det står uttryckligen i Miljöbalken att längre gående rening än slamavskiljning krävs för behandling av avloppsvatten från enskilda avlopp.

Ett antal av riksdagens antagna miljökvalitetsmål har en direkt eller indirekt koppling till avloppens miljöpåverkan. Dessa miljösmål är:

- Grundvattnen av god kvalitet
- Levande sjöar och vattendrag
- Ingen övergödning
- God bebyggd miljö

Miljöenheten bedömer att det är skäligt och inte en alltför ingripande åtgärd att förelägga verksamheten att inkomma med en åtgärdsplan på hur avloppet ska åtgärdas. Åtgärdsplanen ska vara miljöenheten tillhanda senast **2018-01-12**

Lagstiftning

Avloppsvatten ska avledas eller renas eller tas om hand på annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanläggningar eller andra inrättningar utföras (9 kap 7 § Miljöbalken).

Det är verksamhetsutövaren som är ansvarig för avloppsanläggningen. Detta innebär att ansvarig ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att avloppsanläggningen medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön (2 kap 3 § Miljöbalken).

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden får meddela de förelägganden och förbud som behövs för att miljöbalken samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska efterlevas (26 kap 9 § Miljöbalken).

Beslut

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beslutar om att förelägga Fritidsenheten i Arvidsjaur kommun att inkomma med en åtgärdsplan för anläggningen på fastigheten ARVIDSJAUR 1:1. Åtgärdsplanen ska vara miljöenheten tillhanda senast **2018-01-12**

Beslut om föreläggande meddelas med stöd av 2 kap 3 §, 9 kap 7 § och 26 kap 9 och 21 §§ Miljöbalken och 12 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Upplysningar

En ny avloppsanläggning alternativt ombyggnation av den befintliga är åtgärder som är tillstånds- eller anmälningspliktiga. Kontakta miljö- och byggenheten i god tid innan några åtgärder vidtas.

För Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden

Madelene Andersson
Miljöinspektör

Bilaga
Foton tagna vid inspektion 2017-11-22

Bilaga- Foton tagna vid inspektion 2017-11-22







Handläggare

Madelene Andersson

**VITTJÅKK AVLOPPSANLÄGGNING
CAMPINGEN**

Direktval
0960-165 30

**Bekräftelse på inlämnad åtgärdsplan, VITTJÅKK
AVLOPPSANLÄGGNING CAMPINGEN - ARVIDSJAUR 1:1**

Miljö- och byggenheten har 2017-12-13 mottagit en åtgärdsplan för avloppsanläggningarna, VITTJÅKK AVLOPPSANLÄGGNING RESTAURANG samt VITTJÅKK AVLOPPSANLÄGGNING CAMPINGEN.

I åtgärdsplanen anges att campingen ska säljas och den nuvarande verksamhetsutövaren säljer verksamheten i befintligt skick.

Miljöenheten anser att åtgärdsplanen är skälig och kommer följa upp ägarbilden under hösten 2018.

För Miljö- och byggenheten

Madelene Andersson
Miljöinspektör



Handläggare
Madelene Andersson

**VITTJÅKK AVLOPPSANLÄGGNING
RESTAURANG
FRITIDSENHETEN
Att: Katarina Landstedt**

Direktval
0960-165 30

Föreläggande om att inkomma med åtgärdsplan för avloppsanläggning på fastigheten SVÄRDLANDET 1:8

Ärendebeskrivning

Vid miljö- och byggenhetens inspektion på fastigheten ARVIDSJAUR 1:1 den 2017-11-22 konstaterades att avloppsanläggningen inte uppfyller de krav som ställs i miljöbalken.

Vid inspektionen framkom att anläggningen som går från restaurangen består av en trekammarbrunn i betong. Vid inspektionstillfället kunde man inte se någon efterföljande rening och ingen fördelningsbrunn kunde hittas. I trekammarbrunnen kunde man se att en större mängd slam finns i sista kammaren (se bifogade bilder), detta tyder på att den har varit överbelastad vid något tillfälle och att reningen inte fungerar.

Miljökontorets bedömning

Miljö- och byggenheten bedömer att avloppsanläggningen på fastigheten SVÄRDLANDET 1:8 inte uppfyller de krav som ställs i miljöbalken. Enligt miljöbalken ska avloppsvatten ha genomgått längre gående rening än slamavskiljning innan utsläpp.

Utsläpp av orenat avloppsvatten kan påverka sjöar, vattendrag och grundvattnen. De kan förorena vattentäkter och ge upphov till dålig lukt. Utsläppen kan också påverka badvatten, fiske och bidra till övergödning av sjöar och vattendrag.

I slamavskiljaren fastnar grövre partiklar i avloppsvattnet så att efterföljande reningssteg inte sätter igen. Eftersom föroreningarna till stor del är lösta i avloppsvattnet innebär avskiljningen av grövre partiklar endast att en mycket liten del av föroreningarna avlägsnas i slamavskiljaren. Det står uttryckligen i Miljöbalken att längre gående rening än slamavskiljning krävs för behandling av avloppsvatten från enskilda avlopp.

Ett antal av riksdagens antagna miljö kvalitetsmål har en direkt eller indirekt koppling till avloppens miljöpåverkan. Dessa miljö mål är:

- Grundvattnen av god kvalitet
- Levande sjöar och vattendrag
- Ingen övergödning
- God bebyggd miljö

Miljö enheten bedömer att det är skäligt och inte en alltför ingripande åtgärd att förelägga verksamheten att inkomma med en åtgärdsplan på hur avloppet ska åtgärdas. Åtgärdsplanen ska vara miljö enheten tillhanda senast **2018-01-12**

Lagstiftning

Avloppsvatten ska avledas eller renas eller tas om hand på annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanläggningar eller andra inrättningar utföras (9 kap 7 § Miljöbalken).

Det är verksamhetsutövaren som är ansvarig för avloppsanläggningen. Detta innebär att ansvarig ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att avloppsanläggningen medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön (2 kap 3 § Miljöbalken).

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden får meddela de förelägganden och förbud som behövs för att miljöbalken samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska efterlevas (26 kap 9 § Miljöbalken).

Beslut

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden föreslår besluta om att förelägga ARVIDSJAURS KOMMUN, fritidsenheten, att inkomma med en åtgärdsplan för anläggningen på fastigheten SVÄRDLANDET 1:8. Åtgärdsplanen ska vara miljöenheten tillhanda senast **2018-01-12**

Beslut om föreläggande meddelas med stöd av 2 kap 3 §, 9 kap 7 § och 26 kap 9 och 21 §§ Miljöbalken och 12 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Upplysningar

En ny avloppsanläggning alternativt ombyggnation av den befintliga är åtgärder som är tillstånds- eller anmälningspliktiga. Kontakta miljö- och byggenheten i god tid innan några åtgärder vidtas.

För Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden

Madelene Andersson
Miljöinspektör

Bilaga
Bilder tagna vid inspektion 2017-11-22





Handläggare

Madelene Andersson

**VITTJÅKK AVLOPPSANLÄGGNING
RESTAURANG**

Direktval
0960-165 30

**Bekräftelse på inlämnad åtgärdsplan, VITTJÅKK
AVLOPPSANLÄGGNING RESTAURANG - SVÄRDLANDET 1:8**

Miljö- och byggenheten har 2017-12-13 mottagit en åtgärdsplan för avloppsanläggningarna, VITTJÅKK AVLOPPSANLÄGGNING RESTAURANG samt VITTJÅKK AVLOPPSANLÄGGNING CAMPINGEN.

I åtgärdsplanen anges att campingen ska säljas och den nuvarande verksamhetsutövaren säljer verksamheten i befintligt skick.

Miljöenheten anser att åtgärdsplanen är skälig och kommer följa upp ägarbilden under hösten 2018.

För Miljö- och byggenheten

Madelene Andersson
Miljöinspektör